



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ОАО «Мосэнерго»)

филиал
ТЭЦ-26

23.10.2012 № 226-1197

на №

от

Генеральному директору

ОАО «ЭМАльянс»

С.С. Торопову

О дефектных ПК КУ ПГУ-420.

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Прошу Вас в период проведения «В» - инспекции организовать гарантийный ремонт или замену дефектных предохранительных клапанов фирмы Сарацин установленных на котле – утилизаторе и находящихся в зоне ответственности ОАО «ЭМАльянс». Неоднократно повторяющиеся однотипные дефекты отражены нами в претензионных уведомлениях №№ 71, 75, 76, 111. Данные дефекты влекут за собой повреждение нижестоящего оборудования и изоляции котла – утилизатора, а так же многократно увеличивают риск травматизма обслуживающего персонала. Ставлю Вас в известность, что в соответствии с ПТЭ РФ пуск блока с дефектами предохранительных клапанов, составляющими более 50%, запрещен. На данный момент дефекты предохранительных клапанов в отдельных системах составляют 100%.

Главный инженер

С.С.Серебрянский