ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Шаровый кран с пневмоприводом

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мокеев Д.А.			02.2015
Пров.		Тычинин А.В.			02.2015
Т. контр.		Тычинин А.В.			02.2015
Н. контр.		Западнова Е.А.			02.2015
ГИП		Петров А.Ю.			02.2015

6114П-Р-000.000.001-АК-ОЛ-003

АСУ налива железнодорожной эстакады СУГ

Эстакада налива

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Опросный лист. Шаровый кран с пневмоприводом (UV-10123...12023)

ТМ Сервис

Формат А4

ЗАО "ДС КОНТРОЛЗ" 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская 61 тел. (8162) 55-78-98 факс: 55-79-21 E.mail: office@dscontrols.ru	Шаровый кран с пневмоприводом Опросный лист №: 6114П-Р-000.000.001-АК-ОЛ-003

Предприятие-заказчик		ЗАО «Отрадненский ГПЗ»
Телефон (846)-240-16-41		Факс (846)-240-16-44 Код 846
Контактное лицо		Петров А.Ю.
Цех, установка		Эстакада налива СУГ
Позиция по схеме		UV-10123…. UV-12023
Диаметр условный DN, мм		50
Количество, шт.		20
Рабочая среда	Агрегатное состояние	Жидкость ☐ Газ ■ Пар ☐
	Наименование / состав	Сухой газ
	Примеси / твердые частицы	отсутствуют
Рабочие параметры	Рабочее давление, кгс/см^2 изб.	13
	Рабочая температура, ^{o}C	-20 + 20
	Макс. рабочее давление, кгс/см^2	20,5
	Максимальная температура, ^{o}C	60
Корпус	Давление номинальное	PN (Py) 40 или ANSI Класс
	Материал корпуса	Углерод. сталь ■ Нерж. сталь ☐
	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ■ На сварке ☐
	Исполнение фланцев	исп 1
Затвор	Макс. перепад давления для расчета привода, кгс/см^2	20,5
	Герметичность в затворе	4
	Подача рабочей среды	Односторонняя ☐ Двусторонняя ■
Привод	Давление питания, кгс/см^2	6
	При отсутствии воздуха	Закрыт (НЗ) ■ Открыт (НО) ☐
	Время срабатывания, сек	На открытие 12
Принадлежности	Конечные выключатели	Да ■ Нет ☐
	Распределитель (соленоид)	Да ■ Нет ☐ Питание 24 В DC тока
	Фильтр-регулятор	Да ■ Нет ☐
	Ручной дублер	Да ■ Нет ☐
	Ответные фланцы	Да ■ Нет ☐
	Взрывозащита	Да ■ Нет ☐
Установка	Положение трубы	Горизонтальное ☐ Вертикальное ■
	Материал трубы	Углерод. сталь ■ Нерж. сталь ☐ ☐
	Размер трубы, Dн x S, мм	
	Место установки	В помещении ☐ На открытой площадке ■
	Окружающая температура, ^{o}C	Мин -40 Макс +40
Положение при нормальной работе		Открыт ■ Закрыт ☐
Частота срабатывания		1460 раз / год
Дополнительные требования		Арматура шаровая концевики положения Exi Состав сухого газа: CH4 - 0,6457 C2H6 - 0,1993 N2 - 0,0893 C3H8 - 0,06 Плотность при нормальных условиях - 0,9160кг/нм3 Включить в комплект поставки монтажные изделия (прокладки, гайки, шпильки и т.д.)